



A sua vida é melhor aqui!

**TRÊS DE MAIO**

Governo Municipal

## RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Considerando a necessidade de adequação na descrição do objeto do Pregão Presencial nº 006/2020, conforme *Processo Administrativo nº 519/2020*, fica alterado o quesito constante do Anexo II – Descrição do Objeto, “*Pressão máxima de 360 bar*” para “*Pressão máxima do compressor deverá ser entre 300 à 360 bar*”, passando o item a ter a seguinte redação:

Item	Quant.	Unidade	Descrição
1	1	Un	<p>COMPRESSOR PARA RECARGA DOS CILINDROS DAS EPRAS</p> <p>Condições gerais:</p> <p>Esta especificação estabelece as condições mínimas exigíveis para o fornecimento dos conjuntos de combate a incêndios para o uso em operações de combate a incêndios: Compressor de ar respirável elétrico trifásico com vazão mínima de 100 litros por minuto e potência do motor de 4,0 HP; 3,0 Kw.</p> <p>Deverá possuir Válvula de pressão dupla para enchimento de cilindros de Mergulho e EPR; Quadro de alumínio revestido;</p> <p>Separador de condensação entre estágios desenhado para diminuir a condensação entre os estágios em uma posição bem ventilada para manter sua temperatura baixa;</p> <p>Virabrequim balanceado. Pressão máxima do compressor deverá ser entre 300 à 360 bar;</p> <p>Transportador de ar desenhado para uma eficiente troca de temperatura; Válvulas de aço para vida mais longa e melhor desempenho;</p> <p>Filtro de cartucho com um tamanho adequado para a qualidade do ar sempre no topo. O compressor deverá estar de acordo com as normas DIN EN 12021 e PED.</p> <p>Deverá possuir peso máximo de 45 Kg e dimensões aproximadas de 60 x 41 x 41 cm.</p> <p>Deverá estar de acordo com o índice de proteção IP54.</p> <p>O compressor deverá vir na tensão 220 v.</p>

Em vista da retificação do Edital, **NOTIFICA – SE** que foi estipulada nova data para **ABERTURA DAS PROPOSTAS**, no dia **3 DE MARÇO DE 2020**, às 9h (nove horas).

O Edital com as referidas retificações segue em anexo.

Três de Maio, 12 de fevereiro de 2020.

  
ELIANE TERESINHA ZUCATTO FISCHER

Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal

Visto da Procuradoria Geral



**Angélica Lora**

Assessora Jurídica

OAB/RS 105.441

**Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.**

Palácio Municipal Walter Ullmann

Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535-1122

www.pmtresdemaio.com.br