



**TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022**

A Vice-Prefeita no Exercício do Cargo de Prefeita do Município de Rolador/RS, no uso de suas atribuições legais, **RETIFICA** o edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 05/2022, para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos destinados a iluminação pública e saneamento básico, conforme disposto a seguir:

1. **RETIFICAÇÃO:** Altera os itens 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 73 do **ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**, conforme segue abaixo:

TABELA A - DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE			
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade
62	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO PADRÃO 3 PINOS TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCO FRIO ÂNGULO ABERTURA DE 125 TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V COM PROTETOR DE SURTO 10KA LUMINOSIDADE MÍNIMA 11600LUMENS CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO COM PROTEÇÃO PARA USO EXTERNO NO MÍNIMO IP66 E DISSIPADOR DE CALOR ENCAIXE PARA BRAÇO DE 60MM VIDA ÚTIL DE 50MIL/H POSSUIR SELO PROCEL/IMETRO	UNID	100
64	Controle de nível poço/reservatório sem fio até 1000mt, inclusa garantia e assistência técnica mínima de 01 ano, e instalação no local (distância máxima aprox. 18 km da sede do município) no prazo máximo de 48 horas a partir da requisição.	UNID	03
65	Controle de nível poço/reservatório sem fio até 2000mt, inclusa garantia e assistência técnica mínima de 01 ano, e instalação no local (distância máxima aprox. 18 km da sede do município) no prazo máximo de 48 horas a partir da requisição.	UNID	03
66	Controle de nível poço/reservatório sem fio até	UNID	03



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
SECRETARIA DA GESTÃO E GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS



	3000mt, inclusa garantia e assistência técnica mínima de 01 ano, e instalação no local (distância máxima aprox. 18 km da sede do município) no prazo máximo de 48 horas a partir da requisição.		
67	Controle de nível poço/reservatório sem fio até 4000mt, inclusa garantia e assistência técnica mínima de 01 ano, e instalação no local (distância máxima aprox. 18 km da sede do município) no prazo máximo de 48 horas a partir da requisição.	UNID	03
68	Controle de nível poço/reservatório sem fio até 5000mt, inclusa garantia e assistência técnica mínima de 01 ano, e instalação no local (distância máxima aprox. 18 km da sede do município) no prazo máximo de 48 horas a partir da requisição.	UNID	03

TABELA B - DA PARTICIPAÇÃO GERAL

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade
63	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO PADRÃO 3 PINOS TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCO FRIO ÂNGULO ABERTURA DE 125 TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V COM PROTETOR DE SURTO 10KA LUMINOSIDADE MÍNIMA 5800LUMENS CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO COM PROTEÇÃO PARA USO EXTERNO NO MÍNIMO IP66 E DISSIPADOR DE CALOR ENCAIXE PARA BRAÇO DE 48MM VIDA ÚTIL DE 50MIL/H POSSUIR SELO PROCEL/IMETRO	UNID	338

TABELA C – COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade
73	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO PADRÃO 3 PINOS TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCO FRIO ÂNGULO ABERTURA DE 125 TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V COM PROTETOR DE	UNID	112



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
SECRETARIA DA GESTÃO E GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS



	SURTO 10KA LUMINOSIDADE MÍNIMA 5800LUMENS CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO COM PROTEÇÃO PARA USO EXTERNO NO MÍNIMO IP66 E DISSIPADOR DE CALOR ENCAIXE PARA BRAÇO DE 48MM VIDA ÚTIL DE 50MIL/H POSSUIR SELO PROCEL/IMETRO		
--	---	--	--

- RATIFICAÇÃO:** Permanecem inalterados os demais itens e subitens.
- DATA DA SESSÃO:** Fica alterada a sessão pública para o dia **12/05/2022**, às **09:00 horas**.

Deverá a Secção de Compras, Licitações e Contratos promover a pertinente publicação da presente retificação.

Rolador, RS, 26 de abril de 2022.

LOIARA RAMOS DOS SANTOS
Vice-Prefeita no Exercício do Cargo de Prefeita