

RE: ESCLARECIMENTOS - TOMADA DE PREÇOS 22/2021



me

jossiane@instalwatt.com.br

23/9/2021 2:50 PM

De me

licitacao@saoluzgonzaga.rs.gov.br

Para jossiane@instalwatt.com.br

Boa tarde,

após contato com o técnico responsável passamos a responder o questionamento abaixo conforme abaixo (em vermelho):

No Anexo III, onde temos a planilha de custos temos:

A) Na luminária de 80w a informação de eficiência mínima de 105 lm/w no entanto temos também a informação de que o fluxo luminoso total é de 13.000 lm, ou seja, 13.000 lumens dividido pela potência de 80w nos trás um resultado de pouco mais de 160 lm/w no mínimo;

Exato, a eficiência **MÍNIMA** é de 105 lm/w. Significa que não pode ser menor que 105 lm/w, no caso, 160 lm/w é maior que 105 lm/w, atendendo desta forma o exigido no edital, luminária de 80w, fluxo luminoso maior ou igual a 13.000 lumens e eficiência mínima de 105 lm/w. Estaria errado se exigíssemos **MÁXIMA** de 105 lm/w.

B) Na luminária de 80w temos a informação de que a TCC esperada pode ser de 4.000k a 5.000k; Correto outra vez, TCC **ENTRE** 4.000k e 5.000k. Não pode ser menor que 3.999k e nem maior que 5.001k. Ou seja, 4.000k atende o exigido no edital.

C) Na luminária de 100 w a informação de eficiência mínima de 105 lm/w no entanto temos também a informação de que o fluxo luminoso total é de 15.000 lm, ou seja, 15.000 lumens dividido pela potência de 100w nos trás um resultado de pouco mais de 150 lm/w no mínimo;

Novamente, a eficiência **MÍNIMA** é de 105 lm/w. Significa que não pode ser menor que 105 lm/w, no caso, 150 lm/w é maior que 105 lm/w, atendendo desta forma o exigido no edital, luminária de 100w, fluxo luminoso maior ou igual a 15.000 lumens e eficiência mínima de 105 lm/w. Estaria errado se exigíssemos **MÁXIMA** de 105 lm/w.

D) Na luminária de 100w temos também a informação de que a TCC esperada pode ser de 4.000k a 5.000k. Da mesma forma TCC **ENTRE** 4.000k e 5.000k. Não pode ser menor que 3.999k e nem maior que 5.001k. Ou seja, 4.000k atende o exigido no edital.

Já no Memorial Descritivo onde acredito que esteja correto, pois foi pelo que notamos por uma empresa de Engenharia e por isso acreditamos que esteja correto, temos a informação para a letra A, B, C e D de que:

- A) Temos o fluxo de 13.000 lm;
- B) Temos a TCC de 4.000k;
- C) Temos o fluxo de 15.000 lm;
- D) Temos a TCC de 4.000k.

Com isso o nosso pedido de esclarecimento é sobre quais informações considerar. O que consta no Memorial Descritivo ou no modelo da planilha orçamentária do Anexo III.

As informações do Memorial Descritivo foram elaboradas por técnico contratado para tal e as exigências nelas expressas são as que devemos considerar, embora entenda não estarem errados os descritivos da Planilha de Custos do ANEXO III.

Esse esclarecimento é essencial para que possamos ter a clareza do item a ser apresentado nesse certame, Sendo o que tínhamos para o momento.