

RE: Esclarecimento sobre os editais 24,25,26,27,28,29 / 2021

Vagner Rambo de Ávila <licitacoes.pmslg@hotmail.com>

Qua, 13/10/2021 07:48

Para: Sinara Ploszai <sinaraploszai@aimant.com.br>

Bom dia,

após contato com o técnico responsável passo a responder o pedido de esclarecimento da seguinte forma:

"Foi identificado um erro nas especificações dos inversores de 25kW e 30kW. Infelizmente o inversor de 25kW com 10 anos de garantia, disponíveis no mercado, não atendem a taxa de THDi <2%; e o inversor de 30kW com 10 anos de garantia, disponíveis no mercado, não atendem a taxa de THDi <2% e número de MPPTs independentes iguais ou superiores a 4 entradas. Impossibilitando encontrar um equipamento no mercado que atenda todas as especificações técnicas solicitadas. Sendo assim, iremos retificar as informações contidas no memorial descritivo, item 5.2, para que sejam tomadas as devidas providências."

Informo que serão retificados todos editais conforme determinado pelo técnico responsável e serão devolvidos os prazos de publicidade.

att,

**Vagner Rambo de Ávila**

Chefe do Setor de Licitações | 55 3352-9316

Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga | 55 3352-9300

licitacoes.pmslg@hotmail.com

<https://www.saoluizgonzaga.rs.gov.br/site>

---

De: Sinara Ploszai <sinaraploszai@aimant.com.br>

Enviado: segunda-feira, 11 de outubro de 2021 08:13

Para: Vagner Rambo de Ávila <licitacoes.pmslg@hotmail.com>; vendasalcir@gmail.com <vendasalcir@gmail.com>

Assunto: Esclarecimento sobre os editais 24,25,26,27,28,29 / 2021

Boa tarde!

A equipe técnica da Aimant Engenharia verificou os editais e a resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela Prefeitura a respeito das especificações técnicas. Gostaríamos de saber qual o inversor modelo indicado pela Prefeitura pois nenhum dos 15 inversores disponíveis no mercado atendem às especificações do edital.

Segue a tabela para verificação.

Data	Potencia	MPPT	Eficiencia	FP	IP	THDI
14	30	4	97,5	+0,9	65	2%
15	30	4	97,5	+0,9	65	2%
18	25	2	97,5	+0,9	65	2%
21	25	2	97,5	+0,9	65	2%
25	30	4	97,5	+0,9	65	2%
SOLIS		NÃO		NÃO		NÃO
DEYE		NÃO		NÃO		NÃO
FRONIUS	NÃO					
GOODWE						NÃO
WEG						NÃO
SMA		NÃO				
RENOVIGI						NÃO
REFUSOL						NÃO
ABB FIMER						NÃO
SUNGROW		NÃO				
GROWATT		NÃO				
KSTAR		NÃO				
CANADIAN						NÃO
PHB						NÃO
SOFAR		NÃO				

Atenciosamente

Arq.ª Sinara Ploszai

CAU A143720-8

(41) 4101-1588 | (41) 99575-0013

Site - Facebook

