

Disposição da iluminação
Escala 1:500

Av. Dr. Osvaldo Teixeira

Rua Teixeira Mendes

Rua Teixeira Mendes

Rua Teixeira Mendes

Legenda da Simbologia	
	Luminária LED 50W tipo pública com indicação de circuito - Ver tipo de instalação
	Luminária ornamental LED 50W com indicação de circuito (instalada no topo de poste galvanizado 3m)
	Luminária LED balizadora 12W com indicação de circuito (instalada e concretada no chão)
	Luminária tipo spot 15W com indicação de circuito (embuída no palanque de eventos)
	Refletor LED 30W RGB com indicação de circuito (instalado no chão e protegido com grade ou instalado em base concretada)
	Projeto Modular LED 200W com indicação de circuito (instalado em poste projetado galvanizado 10m - iluminação quadras de esportes)
	Poste galvanizado projetado 6m com suporte tipo pétala triplo - Ver detalhe
	Poste galvanizado projetado 8m com suporte tipo pétala quadruplo - Ver detalhe
	Poste galvanizado contínuo curvo simples 6m - Ver detalhe
	Poste galvanizado projetado 10m - Ver detalhe
	Suporte tipo cruzeta para fixação de refletores (instalado no topo do poste de 10m - encaixe 60,3mm)
	Aterramento junto aos postes projetados - ver detalhe
	Caixa de passagem circular à instalar Ø30cm (junto aos postes projetados - ver detalhe)
	Caixa de passagem circular à instalar Ø23cm
	Caixa de passagem de alvenaria à instalar 40x40x60cm - Ver detalhe
	Ø1.14" Eletroduto de PEAD flexível corrugado enterrado no solo com indicação de bitola (Próprio para instalação subterrâneas)
	Ø1.14" Eletroduto de PVC corrugado "reforçado" - na cor laranja - instalado de forma embuída no palanque de eventos
	QGBT a instalar em mureta (a construir) - Ver detalhe
	1a Neutro, fase, retorno e terra com indicação de circuito (1), retorno (a) e seção do condutor (2,5mm²)

Detalhe Entra de energia utilizada
Sem escala



Ponto de entrada a ser utilizado: multiplata decorativa

Atenção: não usar

Refletor instalado em base concretada
Sem escala




Especificação caixa - QGBT
Sem escala



Obs: O QGBT a ser instalado em mureta deve possuir proteção IP66 e proteção contra furto (chave)


Detalhe Aterramento QGBT
Sem escala



Cabo de Cobre 50mm²

Haspe de Aterramento

Detalhe QGBT
Sem escala



NOTA:
Medidas estão em cm



Rua 19 de Outubro, 1258, Sala 4, São José, Ijuí - RS | (51) 3332-1740

Razão Social: Prefeitura Municipal de Tucunduva	Ref.:Projeto 14/2022
Endereço: Av. Dr. Osvaldo Teixeira, Centro, Tucunduva/RS	Data: 24/02/2022
Assunto: Projeto de Iluminação Praça da República	ART Nº: 11787074
	Escala: 1:500
	Folha: A1+370
Resp. Técnico Projeto: Eng. Antônio Rodrigo Juswaki dos Santos CREA-RS-134651	Solicitante: Prefeitura Municipal de Tucunduva CNPJ: 87.612.792/0001-33
	Prancha 02 de 03 Desenhista: Ana Paula P.N.