

ANEXO DE CADASTRO UNIDADES CONSUMIDORAS

EDIFÍCIOS E AGRUPAMENTOS (Reformas e Nova Ligações)

CPF/CNPJ: _____ Município de Tucunduba
Endereço: _____ 616 790-0001
Bairro: _____ Tucunduba
Existência Fonecedora de energia no imóvel: _____ M.º
Título de Propriedade: _____
Tensão de Fonecedora: _____ 220/380 V Terreno de Esquina? Se sim, sinalizar a rua que faz divisa: _____

[illegible]

Atenção:

Para empregar todos os recursos da planilha configurar os itens:

1) Sempre deixar a opção Cálculo Automático habilitada no Excel (Caminho: Fórmulas > Opção de Cálculo > Automático).

2) Modo de Segurança: Habilitar conteúdo (Se o Excel solicitar).

DEFINIÇÕES:

Solicitante: nome do proprietário do empreendimento, denominado como cliente no Site de Projetos Particulares CPFL.

Endereço/Bairro/Nº Predial/Município: Descrever o endereço que a prefeitura forneceu para o imóvel/empreendimento. No exemplo de um loteamento fechado, todos os consumidores possuirão o mesmo endereço, a ser diferenciado pelo complemento nesta Tabela.

"Existe Fornecimento de Energia no imóvel?": Deve indicar se a propriedade possui fornecimento ativo nos últimos 12 meses. As opções de resposta são "Sim" ou "Não". São consideradas unidades consumidoras de antigos proprietários ou usos, unidades solicitadas em caráter provisório ou que permitissem o andamento das obras.

Número do medidor Provisório ou para Construção: Sempre que a pergunta anterior for "Sim" deve preencher o número do medidor ou Número Conosco (UC) disponível na fatura de energia.

Tensão de Fornecimento: Tensão que será distribuída para todos os consumidores. Em caso de Unidade monofásica considerar a primeira tensão, do contrário, como será possível o emprego da tensão de linha, convergir com o conjunto. Esta é a mesma tensão que determinou no GED13 qual tabela seria empregada para o dimensionamento individual (1A ou 1B). Sempre confirmar este valor em campo.

Terreno de Esquina? Se sim, sinalizar a rua que faz divisa com o terreno.
O objetivo é auxiliar localização do imóvel e adequação do cadastro nos casos em que haja mudança da ligação provisória de obra do empreendimento. Importante salientar que em casos onde a prefeitura fornecer mais de um número predial, deve-se empregar o endereço do acesso principal do imóvel no campo endereço, incluindo neste campo a rua secundária.

Bloco: Somente preencher caso seja empreendimento que dispõem de mais de uma torre/bloco. Preencher o mesmo nome para todas as unidades que compartilham a mesma torre/bloco.

Tipo de Complemento: Simboliza a definição da unidade consumidora.

Nº do Complemento Antigo: Preencher sempre que tratar-se de reforma, mesmo que não haja alteração de complemento.

Nº do Complemento Novo: Preencher em todos os casos. O ideal é a junção de poucos caracteres que representam o complemento com algarismos.
Exemplo: "SALA 1", "CASA 1", "ADM"

Nº da UC Existente (Caso haja): Sinalizar todas as unidades consumidoras já cadastradas no endereço. O intuito é garantir a manutenção do medidor/fatura à mesma unidade consumidora.

Carga Proposta (KW): Carga projetada para unidade consumidora. Deve estar aderente ao valor informado em projeto.

Categoria Ligação (GED 13): O preenchimento deve ocorrer conforme opções e dimensionamentos contidos no GED13. Neste campo há uma lista suspensa que traz as categorias conforme a "Tensão de Fornecimento" preenchida anteriormente.

"Pagamento de Custo de Diferença de Medidor?": Este campo possui preenchimento automático. Confirma sempre se todos os campos da respectiva linha estão preenchidos.

"Há Motores Trifásicos Declarados no Cálculo de Demanda?": Preencher sempre este campo. Ele possui vínculo para determinar se haverá cobrança de custo de diferença de medidor. Serve também como validação para categoria selecionada.

Validação de Carga (GED13 - Tabela 1A/1B) [Considerando apenas KW]:
Este campo possui preenchimento automático. Confirma sempre se todos os campos da respectiva linha estão preenchidos. O objetivo é auxiliar o responsável técnico para que o dimensionamento da categoria de ligação esteja de acordo com a carga proposta, reduzindo a cobrança de custo de diferença do medidor.

"Será deslocada a medição?": As opções de resposta são "Sim" ou "Não". O intuito é não haver divergência de cadastro e ser possível a geração das notas de serviço adequadas, eliminando possíveis reprovos.

Observação: Preencher neste campo informações pertinentes ao cadastro ou justificativas para a escolha da categoria. Sinalizar quando não houver alteração na medição. Em caso de manutenção do padrão RIC, sinalizar o valor dos disjuntores.